

Laboratorium Techniki Budowlanej

Sp. z o.o.

41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Laski 83 ; NIP 625-21-29-966
Jednostka notyfikowana/NB 1827 Jednostka akredytowana AB661
tel/fax (+48) 32 264 079; LTB@LTB.org.pl
KRS 0000447876; REGON 243166560
Wysokość kapitału zakładowego: 66 000 PLN Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy opłacony w całości



AB 661

ŚWIADECTWO BADAŃ DO USTALENIA TYPU


do normy PN-EN 14351-1+A2

Nr 223/B-2019-1

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadziło badania próbek okien i drzwi balkonowych opisanych w rejestrze badań znakiem 223/B-2019 dostarczonych przez firmę:

VETREX Sp. z o.o.

43-110 Tczew, ul. Skarszewska 13, Rokitki

Badany obiekt: Próbkę nr 1		Właściwość	Wynik oceny zgodności	Ocena zgodności: norma
- punkty ryglowania		4.2 PN-EN 14351-1+A2	PN-EN 12210	PN-EN 12211
 B=1800, H=3000		Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa B2	Odporność na obciążenie wiatrem Ciśnienie próbne P1 800 Pa Ugięcia słupka Ciśnienie „+” 1/257 Ciśnienie „-” 1/255
System: VEKA V82		4.14 PN-EN 14351-1+A2	PN-EN 12207	PN-EN 1026
Ościeżnica	101290	Przepuszczalność powietrza	Klasa 4	Przepuszczalność powietrza przy różnicy ciśnień 100 Pa (Max P-próbne 600 Pa) Przepuszczalność powietrza referencyjna przy 100 Pa: 3m ³ /h m ² lub 0,75m ³ /h m 0,65 m ³ /h m ² lub 0,29 m ³ /h m
Skrzydło	103341	4.5 PN-EN 14351-1+A2	PN-EN 12208	PN-EN 1027
Słupek ruchomy	102316	Wodoszczelność	Klasa E 750	Nieosłonięte Szczelne do różnicy ciśnień: 750 Pa
Wzm. ościeżnicy	113025, s=1,5mm	4.8 PN-EN 14351-1+A2		PN-EN 14609
Wzm. skrzydła	113294, s=1,5 mm	Nośność urządzeń zabezpieczających	350 N	Wartość progowa Wymaganie spełnione
Wzm. sł. ruchomego	113001 300 s=3,0 mm			
Listwa	107270			
Okucie	ROTO			
IGU	6/16/6 (szyba klejona)			
Deklarowanie parametrów dla innych obiektów należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-EN 14351-1+A2 Wyniki badań odnoszą się do badanej próbki i warunków badania				

Kierownik Jakości

Maciej Żyła

Kierownik Techniczny

mgr inż. Bogdan Wójtowicz

Dąbrowa Górnicza, dnia 23 maja 2019 r.

