

# KLASYFIKACJA WŁAŚCIWOŚCI MLTB-2875-2018-rozdział I



dla wstępnych badań typu (ITT) zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A2:2016  
Ocena właściwości użytkowych wyrobu na podstawie przeprowadzonych badań/obliczeń.

Notified body NB 2189

Zleceniodawca: **VETREX Sp. z o. o.**  
ul. Skarszewska 13, Rokitki, 83-110 Tczew

Wyrób: okno trzyskrzydłowe; kształtowniki główne: PVC  
System:  
**Veka Softline 82**  
Nazwa własna handlowa:  
**V82 LUCE**  
Wyniki badań zawarte są w raportach z badań zarejestrowanych w zleceniu pod nr:  
MLTB-2875-2018



Przepuszczalność powietrza  
PN-EN 1026



Wodoszczelność  
PN-EN 1027




Odporność na obciążenie wiatrem  
PN-EN 12211



Wytrzymałość mechaniczna  
PN-EN 14609  
PN-EN 14608  
PN-EN 12046-1



Sily operacyjne  
PN-EN 12046-1

Normy Klasyfikacyjne:	PN-EN 12207	PN-EN 12208	PN-EN 12210	PN-EN 13115	PN-EN 13115
Typ wyrobu (B x H mm)  3180 x 1680	<b>4</b>	<b>E750</b>	<b>C3</b>	<b>Klasa 3</b>	<b>Klasa 1</b>
Uwagi: okucia obwiedniowe Roto NT					

## Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o.

- 1) oceny właściwości użytkowych wyrobu dokonał *Kier. Laboratorium Mścichowski Adam*
- 2) wykonawcy badań *st. technik Domański Adam*  
*mlodszy specjalista ds. badań wytrzymałościowo-mechanicznych*  
*Grzyb Adam*

20-06-2018, Wałbrzych

Termin badania kontrolnego w ramach FPC (ZKP): 20-06-2019

Badania wstępne typu (ITT) pozostają ważne do momentu, jeżeli w odniesieniu do konstrukcji okna/drzwi zewnętrznych, materiałów lub procesu produkcyjnego, nie nastąpi zmiana, która mogłaby znacząco zmienić jedną lub więcej cech. Zgodnie z **PN-EN 14351-1+A2:2016 pkt. 7.5 Stały nadzór, ocena i akceptacja FPC (ZKP)** producent powinien wykonywać ocenę ZKP wraz z badaniami bieżącymi i badaniem kontrolnym gotowego wyrobu. Wykonywane kontrole zgodnie z planem badań, potwierdzają te same właściwości dla produkowanych wyrobów, co wyroby poddane badaniom wstępnym typu (ITT).



Mobilne Laboratorium Techniki  
Budowlanej Sp. z o.o.  
NIP PL 8862868350  
REGON 020573602  
KRS 0000461727

58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2  
tel.: +48 74 840 14 63  
http://www.badaniaokien.pl  
e-mail: biuro@badaniaokien.pl

Notyfikowana jednostka  
(notified body) NB 2189